

**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»  
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102  
Тел.74-23-52**

*Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.  
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике  
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,  
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)*

Дата отбора проб 13.12.2016г.

Объект, из которого отобраны пробы водопроводная сеть

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: с.п. Черниговское, Саратовское, Прохладненского р-на

(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:

Анализ начат 13.12.2016г. в 14-10 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качества	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
		с.п. Черниговское							
1	11-45	Скважина (ул. Кравченко,1)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	11-55	Ул. Степная, 21	0	0	0	0	3 КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
		с.п. Саратовское							
1	09-35	Ул. Садовая, 12	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
2	09-45	Скв. (ул. Виноградная, 67)	0	0	0	0	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ	Н/о КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал Ловцова О.А.  
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал \_\_\_\_\_  
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Андреева Л.В.

**Зав. Лабораторией  
ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**

**З.Н.Сергеева**

